



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Управление Роспотребнадзора по
Томской области:

№ 327

г. Томск, пр. Фрунзе, 103 А

« 08 » октября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Томской области Макаровой Любовью Васильевной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г.Томска (МАОУ гимназия № 26 г.Томска), осуществляющего деятельность по адресу: г. Томск, ул. Беринга, д. 4, адрес фактического осуществления деятельности: г. Томск, ул. Беринга, д. 4
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: абз.2 ст. 11, ст. 24, абз. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. В учебных кабинетах №№ 219, 339, 334, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 100 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что является нарушением абз. 5 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В коридоре возле кабинета № 220 на 2 этаже на полу имеется дефект - нарушена целостность линолеума, в помещении столовой (пиццблок) на полу имеются дефекты, повреждения целостности плитки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В кабинете информатики № 336 установлены стулья для работы за ПК без регулировки по росту, нет цветовой маркировки в соответствии с возрастной группой, что является нарушением абз. 1, 2, 7 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В туалетной комнате для девочек на 3 этаже в перовой кабинке отсутствует держатель для туалетной бумаги, что является нарушением абз. 3 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Площадь учебных кабинетов начальной школы без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя – при нормативе не менее 2,5 м² на одного

обучающегося при фронтальных формах занятий - не соответствует требованиям абз. 1, 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": в следующих классах начальной школы по адресу:

1А – каб. 100 – учится 23 чел., площадь класса 55,2 кв.м, что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч.,
1Б – каб. 211 – учится 28 чел., площадь класса 53,8 кв.м, что составляет 1,92 кв.м. на 1 обуч.,
1В – каб. 214 – учится 28 чел., площадь класса 53,8 кв.м, что составляет 1,92 кв.м. на 1 обуч.,
1Г – каб. 103 – учится 26 чел., площадь класса 63,6 кв.м, что составляет 2,45 кв.м. на 1 обуч.,
2Б – каб. 211 – учится 29 чел., площадь класса 53,8 кв.м, что составляет 1,85 кв.м. на 1 обуч.,
2В – каб. 214 – учится 25 чел., площадь класса 53,8 кв.м, что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,
2Г – каб. 214 – учится 28 чел., площадь класса 53,8 кв.м, что составляет 2,15 кв.м. на 1 обуч.,
3Б – каб. 100 – учится 29 чел., площадь класса 55,2 кв.м, что составляет 1,90 кв.м. на 1 обуч.,
3В – каб. 103 – учится 26 чел., площадь класса 63,6 кв.м, что составляет 2,45 кв.м. на 1 обуч.,
3Д – каб. 218 – учится 27 чел., площадь класса 63,6 кв.м, что составляет 2,35 кв.м. на 1 обуч.,
4А – каб. 101 – учится 27 чел., площадь класса 63,8 кв.м, что составляет 2,36 кв.м. на 1 обуч.,
4Б – каб. 213 – учится 27 чел., площадь класса 53,7 кв.м, что составляет 1,99 кв.м. на 1 обуч.,
4Г – каб. 215 – учится 24 чел., площадь класса 54,1 кв.м, что составляет 2,25 кв.м. на 1 обуч.,
4Д – каб. 218 – учится 26 чел., площадь класса 63,6 кв.м, что составляет 2,45 кв.м. на 1 обуч.

На основании изложенного и руководствуясь положениями пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю МАОУ гимназия № 26 г.Томска:

1. В соответствии с требованием абз. 5 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах №№ 219, 339, 334, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 100 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле
Срок исполнения: до 15.01.2026.

2. В соответствии с требованием п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты, повреждения полового покрытия в коридоре возле кабинета № 220 на 2 этаже на полу (повреждение линолеума), в помещении столовой (пищеблок) - повреждения целостности плитки, для проведения качественной влажную обработки и дезинфекции.
Срок исполнения: до 15.08.2026.

3. В соответствии с требованием абз. 1, 2, 7 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики № 336 установить стулья для работы за ПВЭМ с регулировкой по росту, с цветовой маркировки в соответствии с возрастной группой.
Срок исполнения: до 15.08.2026.

4. В соответствии с требованием абз. 3 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате для девочек на 3 этаже в первой кабинке установить держатель для туалетной бумаги.
Срок исполнения: до 15.01.2026.

5. Обеспечить наполняемость классов начальной школы до норматива не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий – в соответствии с требованиями абз. 1, 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок исполнения: до 15.08.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с абз. 5 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах №№ 219, 339, 334, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 100 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного

освещения, направленными непосредственно на рабочее поле/ иной способ устранения нарушения.

2. В соответствии с п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты, повреждения полового покрытия в коридоре возле кабинета № 220 на 2 этаже на полу (повреждение линолеума), в помещении столовой (пищеблок) - повреждения целостности плитки, для проведения качественной влажную обработки и дезинфекции/ ремонт/ замена полового покрытия/ иной способ устранения нарушения.

3. В соответствии с абз. 1, 2, 7 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики № 336 установить стулья для работы за ПВЭМ с регулировкой по росту, с цветовой маркировкой в соответствии с возрастной группой/ иной способ устранения нарушения.

4. В соответствии с абз. 3 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате для девочек на 3 этаже в перовой кабинке установить держатель для туалетной бумаги/ иной способ устранения нарушения.

5. В соответствии с абз. 1, 3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить наполняемость классов начальной школы до норматива не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий/ иной способ устранения нарушения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- технический паспорт с указанием площадей помещений, список обучающихся начальной школы по классам;

- документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований (фотоматериалы / иные документы).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска, адрес место нахождения: г. Томск, ул. Беринга, д. 4, место осуществления деятельности: г. Томск, ул. Беринга, д. 4.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу: 634021, г.Томск, пр.Фрунзе, 103А тел./факс 26-03-90, e-mail: ufs@70.rospotrebнадzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

- главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Макарову Любовь Васильевну до 16.01.2026 по п.п. 1, 4, до 16.08.2026 по п.п. 2, 3, 5.

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора


(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Макарова Л.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 08.10 2025 г. 9 00
(подпись) (инициалы и фамилия)


Ушаков Н.А.

Предписание направлено по адресу:
